



SISÄISESSÄ VAAKAKÄYTÄVÄSSÄ KAIKKIEN IV-KANAVIEN PALOERISTYS EI15.  
 IV-ROILOSSA KAIKKI IV-KANAVAT PALOERISTÄMÄTTÄ.  
 SISÄISEN VAAKAKÄYTÄVÄN JA IV-ROILON LÄPIVIENTIKOHDISSA PALOKATKO.

BASIC-asennusvaihtoehto:

Jos monta palo-osastoja päällekkäin, kerroskohtainen palokatko (palopelti) tehdään kuilun rajalle.